

Корпус из нержавеющей стали

Корпус из нержавеющей стали

Оptionальное окно для ЖКИ датчика-преобразователя

Защита класса IP66 от проникновения посторонних сред

Сертификат ATEX  II 2 G D

Сертификаты ATEX и IECEx соотв. Ex'd' IIC T6 / Ex tD A21 IP66 T85°C

Удовлетворяют требованиям стандартов EN/IEC60079-0, EN/IEC60079-1, EN/IEC61241-0 и EN/IEC61241-1

Кабельные вводы M20 (стандартно – 2, максимум – 4)